



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028  
Почтовый адрес: ул. Ударников, д. 17, г. Вологда, 160000  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [vologda@szap.gosnadzor.ru](mailto:vologda@szap.gosnadzor.ru)

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
телефон: (8172) 72-35-22, факс: (8172) 72-35-92

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**по результатам проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица**

«06» августа 2021 г.

№ 33-26-1757/ПР

Место составления: г. Вологда

**Мероприятие по контролю № 78210111000000353307 от 12.07.2021, QR-код**



05-06 августа 2021 г. проведена плановая проверка:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ "ЖСИ-АТЛАНТ" (ООО «УК «ЖСИ-АТЛАНТ»)), ИНН: 3525322606,  
ОГРН: 1143525006349;**

Место нахождения: ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛОГДА;

Адрес юридического лица: 160024, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛОГДА, УЛИЦА  
ДАЛЬНЯЯ, ДОМ 24, ОФИС 15

Место фактического осуществления деятельности: 160024, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
ГОРОД ВОЛОГДА, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, Д.17

опасный производственный объект:

«Система теплоснабжения жилого дома», рег. № А28-02611-0001, расположенная по адресу:  
160024, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛОГДА, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, Д.17  
(место проведения проверки)

На основании: решения и.о. заместителя руководителя Северо-Западного управления  
Ростехнадзора Т.С. Недикова Тимура Сергеевича от 14 июля 2021 года № 33-26, мероприятие  
по контролю № 78210111000000353307.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

**Лицо (а), проводившее проверку:**

государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по  
Вологодской области Северо-Западного управления Ростехнадзора Кузнецов Александр  
Николаевич;

с целью осуществления федерального государственного контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах. Осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утвержденным Приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора от 30.10.2020 № ПР-240-464-о, размещенным на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в сети Интернет.

**При проведении проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

№ п № п/п	Описание и характер выявленных нарушений, сведения, являющиеся доказательством нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Организацией не определен порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации на опасный производственный объект (отсутствует приказ руководителя)	ч.1 ст. 9 Федерального закона №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.6 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №531	05.11.2021
2.	Не представлены документы, подтверждающие прохождение аттестации, руководителем организации, осуществляющей эксплуатацию объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, в отношении которых осуществляется федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики, а именно в отношении директора ООО «УК «ЖСИ-АТЛАНТ» Малкова Евгения Юрьевича.	п.п. а) п. 2 «Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. N 1365	05.11.2021
3.	Организацией не выполняется обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте (далее - ОПО), а именно: не представлены документы, подтверждающие проведение противоаварийных и противопожарных тренировок на ОПО «Система теплоснабжения жилого дома», рег. № А28-02611-0001, расположенная по адресу: 160024, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛОГДА, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, Д.17 в	ч.1 ст. 10 Федерального закона №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	05.11.2021


период с февраля по август 2021 года с участием представителей БУ защиты в ЧС ВО «АСС Вологодской области» (на основании договора № 75 нб от 11.01.2021 г.).			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401, **ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖСИ-АТЛАНТ" (ООО «УК «ЖСИ-АТЛАНТ»», ИНН: 3525322606, ОГРН: 1143525006349,** предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предписание составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

государственный инспектор отдела по  
государственному энергетическому надзору  
по Вологодской области Кузнецов А.Н.



Предписание для исполнения получил:  
директор ООО «УК «ЖСИ-АТЛАНТ» Малков Евгений Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“ 06 ” августа 20 21 г.

(подпись)

